



SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige

Standarden utarbetad av

SEK, SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN

SVENSKA ELEKTROTEKNISKA NORMER, SEN

SVENSK STANDARD SS 433 05 01

Första giltighetsdag

1981 - 05 - 20

Utgåva

2

Sida

1 (7)

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Spisfläktar och spiskåpor – Funktionsprovning

Cooker fans and hoods – Performance testing

Innehåll

Inledning

- 1 Omfattning
- 2 Ordförklaringar
- 3 Bestämning av tryck och flöde
- 4 Bestämning av uppfångningsförmåga
- 5 Bestämning av ljudeffektnivå
- 6 Referenser

Inledning

Denna utgåva skiljer sig från den föregående genom att normerna helt omarbetats. Bland annat har titeln ändrats och de tidigare provningsmetoderna modifierats. Dessutom har en metod för bestämning av uppfångningsförmåga införts.

Normerna omfattar metoder för bestämning av vissa egenskaper hos kanalanslutna spisfläktar och spiskåpor.

De värden som erhålls vid provning av uppfångningsförmåga enligt normerna ger ett kvalitativt mått på provobjektets förmåga att bortföra os och kan användas vid jämförelse mellan olika provobjekt. Värdena kan dock ej direkt relateras till upplevd luktnivå, eftersom spårgas ger en förenklad bild av de verkliga förhållandena och luktuppfattningen inte är proportionell mot gaskoncentrationen.

Beträffande elsäkerhetsprovning i samband med S-märkning hänvisas till gällande SEMK●-bestämmelser.

Anm Kolfilterfläktar kan ej provas enligt dessa normer.

1 Omfattning

Dessa normer omfattar provningsmetoder för bestämning av:

- tryck och flöde
- uppfångningsförmåga
- ljudeffektnivå

UDK 621.3:621.615

Prefixet SS införs som beteckning för svensk standard utgiven 1978-01-01 och senare. Vid revidering av äldre standarder ersätter SS prefixen SEN, SIS och SMS. Den numeriska delen behålls i regel oförändrad. Standard utarbetad av SEK får 7-siffrig numerisk del med siffran 4 före de klassificerande sex siffrorna.