



IEC 62271-104

Edition 1.0 2009-04

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**High-voltage switchgear and controlgear –
Part 104: Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above**

**Appareillage à haute tension –
Partie 104: Interrupteurs à courant alternatif pour tensions assignées égales ou
supérieures à 52 kV**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

X

ICS 29.130.10; 29.130.99

ISBN 2-8318-1037-9

CONTENTS

FOREWORD	5
1 General	7
1.1 Scope	7
1.2 Normative references	8
2 Normal and special service conditions	8
3 Terms and definitions	8
3.1 General terms	8
3.2 Assemblies	8
3.3 Parts of assemblies	8
3.4 Switching devices	9
3.5 Parts of switches	10
3.6 Operation	10
3.7 Characteristic quantities	10
4 Ratings	12
4.1 Rated voltage (U_r)	12
4.2 Rated insulation level	12
4.3 Rated frequency (f_r)	12
4.4 Rated normal current and temperature rise (I_r)	12
4.5 Rated short-time withstand current (I_k)	12
4.6 Rated peak withstand current (I_p)	12
4.7 Rated duration of short-circuit (t_k)	12
4.8 Rated supply voltage of closing and opening devices and of auxiliary and control circuits (U_a)	12
4.9 Rated supply frequency of closing and opening devices and of auxiliary circuits	12
4.10 Rated pressure of compressed gas supply for controlled pressure systems	12
4.11 Rated filling levels for insulation and/or operation	12
4.101 Rated earth fault breaking current	13
4.102 Rated short-circuit making current	13
4.103 Rated mainly active load-breaking current	13
4.104 Rated closed-loop breaking current	13
4.105 Rated capacitive switching currents	13
4.106 Inductive load switching	14
4.107 Rated mechanical terminal load	14
4.108 Coordination of rated values for a general-purpose switch	14
4.109 Coordination of rated values for limited-purpose and special-purpose switches	15
5 Design and construction	15
5.1 Requirements for liquids in high-voltage switches	15
5.2 Requirements for gases in high-voltage switches	15
5.3 Earthing of high-voltage switches	15
5.4 Auxiliary equipment	16
5.5 Dependent power operation	16
5.6 Stored energy operation	16
5.7 Independent manual or power operation (independent unlatched operation)	16
5.8 Operation of releases	16

5.9	Low- and high-pressure interlocking and monitoring devices.....	16
5.10	Nameplates	16
5.11	Interlocking devices	17
5.12	Position indication	18
5.13	Degree of protection by enclosures.....	18
5.14	Creepage distances for outdoor insulators.....	18
5.15	Gas and vacuum tightness.....	18
5.16	Liquid tightness	18
5.17	Fire hazard (flammability).....	18
5.18	Electromagnetic compatibility (EMC)	18
5.19	X-ray emission.....	18
5.20	Corrosion.....	18
5.101	Closing mechanism	18
5.102	Mechanical strength.....	18
5.103	Position of the movable contact system and its indicating or signalling device.....	18
6	Type tests	19
6.1	General	19
6.2	Dielectric tests.....	20
6.3	Radio interference voltage (r.i.v.) tests	21
6.4	Measurement of the resistance of circuits	21
6.5	Temperature rise tests.....	21
6.6	Short-time withstand current and peak withstand current tests.....	21
6.7	Verification of the protection	21
6.8	Tightness tests	21
6.9	Electromagnetic compatibility tests (EMC)	21
6.10	Additional tests on auxiliary and control circuits.....	21
6.11	X-Radiation test procedure for vacuum interrupters	21
6.101	Mechanical operation tests	22
6.102	Miscellaneous provision for making and breaking tests	24
6.103	Test circuits for making and breaking tests	26
6.104	Test quantities	36
6.105	Capacitive current switching tests.....	39
6.106	Inductive load switching (test duty 5)	42
6.107	Tests for general-purpose switches	43
6.108	Tests for limited-purpose switches	44
6.109	Tests for special-purpose switches	44
6.110	Type test reports	44
7	Routine tests	45
7.1	Dielectric tests on main circuit	45
7.2	Tests on auxiliary and control circuits	45
7.3	Measurement of the resistance of the main circuit	45
7.4	Tightness test.....	45
7.5	Design and visual checks	45
7.101	Mechanical operating tests	45
8	Guide to the selection of high-voltage switches	46
8.1	Selection of rated values	46

8.2	Continuous or temporary overload due to changed service conditions	46
8.101	General	46
8.102	Conditions affecting application	46
8.103	Insulation coordination.....	46
9	Information to be given with enquiries, tenders and orders	47
9.1	Information with enquiries and orders	47
9.2	Information with tenders	47
10	Transport, storage, installation, operation and maintenance	47
11	Safety.....	47
12	Influence of the high voltage switch on the environment	47
	Bibliography.....	48
	Figure 1 – Single-phase test circuit for mainly active load current switching for test duties 1 and 3	27
	Figure 2 – Single-phase test circuit for transmission line closed loop and parallel-transformer current switching test, for test duties 2a and 2b	27
	Figure 3 – Three-phase test circuit for mainly active load current switching, for test duties 1 and 3	28
	Figure 4 – Supply and load side transient for mainly active load current switching tests (see Table 4)	29
	Figure 5 – Three-phase test circuit for transmission line closed loop and parallel-transformer current switching test for test duties 2a and 2b	30
	Figure 6 – Illustration of the transient associated with transmission line closed loop current breaking tests (see Table 5).....	32
	Figure 7 – Three-phase test circuit for short circuit making current test for test duty 6	35
	Figure 8 – Single-phase test circuit for short circuit making current test for test duty 6.....	35
	Table 1 – Preferred values of line- and cable-charging breaking currents for a general-purpose switch.....	15
	Table 2 – Nameplate information	17
	Table 3 – Type tests	20
	Table 4 – Supply circuit TRV parameters for mainly active load current breaking tests	29
	Table 5 – TRV parameters for transmission line closed loop current breaking tests	31
	Table 6 – Test duties for single-phase tests on three-pole switches having a non-simultaneity between poles of 0,25 cycle or less	32
	Table 7 – Test duties for single-phase tests on three-pole switches having more than 0,25 cycle non-simultaneity and switches operated pole after pole.....	33
	Table 8 – TRV parameters for parallel transformer current breaking tests	34
	Table 9 – Test duties for three-phase tests on three-pole switches	36

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –**Part 104: Alternating current switches
for rated voltages of 52 kV and above****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62271-104 has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This standard cancels and replaces IEC 60265-2 (1988).

The main changes with respect to IEC 60265-2 are as follows:

- alignment with IEC 62271-1 and IEC 62271-100;
- requirements for capacitive current switching aligned with those in IEC 62271-100: classes C1 and C2 are introduced.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
17A/857/FDIS	17A/865/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard is to be read in conjunction with IEC 62271-1 (2007), IEC 62271-100, IEC 62271-102 (2001) and IEC 62271-110 (2005). In order to simplify the indication of corresponding requirements, the same numbering of clauses and subclauses is used as in IEC 62271-1. Modifications to these clauses and subclauses are given under the same numbering, whilst additional subclauses are numbered from 101.

A list of all the parts in the IEC 62271, under the general title *High-voltage switchgear and controlgear*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 104: Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 62271 is applicable to three-pole alternating current switches for rated voltages 52 kV and above, having making and breaking current ratings, for indoor and outdoor installations, and for rated frequencies up to and including 60 Hz.

This standard is also applicable to the operating devices of these switches and to their auxiliary equipment.

NOTE 1 Switches for gas insulated switchgear are covered by this standard.

NOTE 2 Switches having a disconnecting function and called switch-disconnectors are also covered by IEC 62271-102.

NOTE 3 Earthing switches are not covered by this standard. Earthing switches forming an integral part of a switch are covered by IEC 62271-102.

The main object of this standard is to establish requirements for switches used in transmission and distribution systems. General-purpose switches for this application are designed to comply with the following service applications:

- carrying rated normal current continuously;
- carrying short-circuit currents for a specified time;
- switching of mainly active loads;
- switching of no-load transformers;
- switching of the charging current of unloaded cables, overhead lines or busbars;
- switching of closed-loop circuits;
- making short-circuit currents.

A further object of this standard is to establish requirements for limited-purpose and special-purpose switches used in transmission and distribution systems.

Limited-purpose switches shall comply with one or more of the service applications indicated above.

Special-purpose switches may comply with one or more of the service applications indicated above and, in addition, shall be suitable for one or more of the following applications:

- switching single capacitor banks;
- switching back-to-back capacitor banks;
- switching shunt reactors including secondary or tertiary reactors switched from the primary side of the transformer;
- applications requiring an increased number of operating cycles;
- switching under earth fault conditions in non-effectively earthed neutral systems.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-441:1984, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 60059, *IEC standard current ratings*

IEC 60071 (all parts), *Insulation co-ordination*

IEC 60071-1: *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 60270, *High-voltage test techniques – Partial discharge measurements*

IEC 62271-1:2007, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications*

IEC 62271-100: *High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating-current circuit-breakers*

IEC 62271-101: *High-voltage switchgear and controlgear – Part 101: Synthetic testing*

IEC 62271-102:2001, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches*

IEC 62271-110:2005, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 110: Inductive load switching*

SOMMAIRE

AVANT PROPOS	54
1 Généralités.....	56
1.1 Domaine d'application.....	56
1.2 Références normatives	57
2 Conditions normales et spéciales de service	57
3 Termes et définitions	57
3.1 Termes généraux.....	57
3.2 Ensembles.....	57
3.3 Parties d'ensembles	57
3.4 Appareils de connexion	58
3.5 Parties de l'interrupteur	59
3.6 Fonctionnement.....	59
3.7 Grandeurs caractéristiques	59
4 Caractéristiques assignées.....	61
4.1 Tension assignée (U_r).....	61
4.2 Niveau d'isolement assigné	61
4.3 Fréquence assignée (f_r)	61
4.4 Courant assigné en service continu et échauffement (I_r).....	61
4.5 Courant de courte durée admissible assigné (I_k)	61
4.6 Valeur de crête du courant admissible assigné (I_p).....	61
4.7 Durée assignée de court-circuit (t_k)	61
4.8 Tension assignée d'alimentation des dispositifs de fermeture et d'ouverture et des circuits auxiliaires et de commande (U_a)	61
4.9 Fréquence assignée d'alimentation des dispositifs de fermeture et d'ouverture et des circuits auxiliaires	62
4.10 Pression assignée d'alimentation en gaz comprimé pour les systèmes à pression entretenue	62
4.11 Niveaux assignés de remplissage pour l'isolement et/ou la manœuvre	62
4.101 Pouvoir de coupure assigné en cas de défaut à la terre	62
4.102 Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit	62
4.103 Pouvoir de coupure assigné de charge principalement active	62
4.104 Pouvoir de coupure assigné de boucle fermée	62
4.105 Pouvoir de coupure et pouvoir de fermeture assignés de courants capacitifs	62
4.106 Manœuvre de charges inductives	63
4.107 Efforts mécaniques assignés sur les bornes	64
4.108 Coordination des valeurs assignées pour interrupteur d'usage général.....	64
4.109 Coordination des valeurs assignées pour interrupteurs d'usage limité ou d'usage spécial.....	65
5 Conception et construction	65
5.1 Exigences pour les liquides utilisés dans les interrupteurs à haute tension	65
5.2 Exigences pour les gaz utilisés dans les interrupteurs à haute tension	65
5.3 Raccordement à la terre des interrupteurs à haute tension	65
5.4 Equipements auxiliaires	65
5.5 Manœuvre dépendante à source d'énergie extérieure.....	65
5.6 Manœuvre à accumulation d'énergie	65

5.7	Mancœuvre indépendante manuelle ou manœuvre indépendante à source d'énergie extérieure [manœuvre indépendante sans accrochage mécanique].....	65
5.8	Fonctionnement des déclencheurs.....	65
5.9	Dispositifs de verrouillage et de surveillance basse et haute pression	65
5.10	Plaques signalétiques	65
5.11	Dispositifs de verrouillage.....	67
5.12	Indicateur de position	67
5.13	Degrés de protection assurés par les enveloppes	67
5.14	Lignes de fuite pour les isolateurs d'extérieur	67
5.15	Etanchéité au gaz et au vide.....	67
5.16	Etanchéité au liquide	67
5.17	Risque de feu (inflammabilité)	67
5.18	Compatibilité électromagnétique (CEM)	67
5.19	Emission de rayons X	67
5.20	Corrosion.....	68
5.101	Mécanisme de fermeture	68
5.102	Résistance mécanique.....	68
5.103	Position des contacts mobiles et de leurs dispositifs indicateurs ou de signalisation	68
6	Essais de type	69
6.1	Généralités	69
6.2	Essais diélectriques.....	70
6.3	Essais de tension de perturbation radioélectrique	70
6.4	Mesusage de la résistance des circuits	70
6.5	Essais d'échauffement.....	70
6.6	Essais au courant de courte durée et à la valeur de crête du courant admissibles	70
6.7	Vérification de la protection	70
6.8	Essais d'étanchéité.....	70
6.9	Essais de compatibilité électromagnétique (CEM).....	71
6.10	Essais complémentaires sur les circuits auxiliaires et de commande	71
6.11	Procédure d'essai des rayonnements X pour les ampoules à vide	71
6.101	Essais de fonctionnement mécanique	71
6.102	Dispositions diverses pour les essais d'établissement et de coupure	73
6.103	Circuits d'essais pour les essais d'établissement et de coupure.....	76
6.104	Grandeurs d'essais.....	86
6.105	Essais de coupure du courant capacitifs	90
6.106	Mancœuvres de charges inductives (séquence d'essais 5).....	93
6.107	Essais pour les interrupteurs d'usage général.....	93
6.108	Essais pour les interrupteurs à usage limité.....	95
6.109	Essais pour les interrupteurs à usage spécial	95
6.110	Rapports d'essais de type.....	95
7	Essais individuels de série	96
7.1	Essais diélectriques du circuit principal.....	96
7.2	Essais des circuits auxiliaires et de commande	96
7.3	Mesusage de la résistance du circuit principal.....	96
7.4	Essai d'étanchéité	96

7.5	Contrôles visuels et du modèle	96
7.101	Essais de fonctionnement mécanique	96
8	Guide pour le choix des interrupteurs à haute tension	97
8.1	Choix des valeurs assignées	97
8.2	Surcharge continue ou temporaire due à une modification des conditions de service.....	97
8.101	Généralités.....	97
8.102	Conditions influant sur l'application.....	97
8.103	Coordination de l'isolement.....	97
9	Informations à joindre aux appels d'offres, aux soumissions et aux commandes.....	98
9.1	Renseignements à donner dans les appels d'offres et les commandes	98
9.2	Renseignements à joindre aux soumissions.....	98
10	Transport, stockage, installation, manœuvre et maintenance	98
11	Sécurité.....	98
12	Influence de l'interrupteur à haute tension sur l'environnement.....	98
	Bibliographie.....	99

Figure 1 – Circuit d'essai monophasé pour les essais d'établissement et de coupure de courants de charge principalement active, séquences d'essais 1 et 3 76

Figure 2 – Circuit d'essai monophasé pour les essais d'établissement et de coupure de courants de boucle fermée de lignes de transport et de transformateurs en parallèle, séquences d'essais 2a et 2b 77

Figure 3 – Circuit d'essai triphasé pour les essais d'établissement et de coupure de courants de charge principalement active, séquences d'essais 1 et 3 78

Figure 4 – Tension transitoire côté alimentation et côté charge pour les essais de coupure de courant de charge principalement active (voir Tableau 4) 79

Figure 5 – Circuit d'essai triphasé pour les essais d'établissement et de coupure de courants de boucle fermée de lignes de transport et de transformateurs en parallèle, séquences d'essais 2a et 2b 80

Figure 6 – Illustration de la tension transitoire associée aux essais de coupure de courant de boucle fermée de lignes de transport (voir Tableau 5) 82

Figure 7 – Circuit d'essai triphasé pour les essais d'établissement de courants de court-circuit, séquence d'essais 6 85

Figure 8 – Circuit d'essai monophasé pour les essais d'établissement de courants de court-circuit, séquence d'essais 6 85

Tableau 1 – Valeur préférentielles de pouvoir de coupure assigné de lignes à vide et de pouvoir de coupure de câbles à vide pour interrupteur d'usage général 64

Tableau 2 – Renseignements pour la plaque signalétique..... 66

Tableau 3 – Essais de type 69

Tableau 4 – Paramètres de TTR du circuit d'alimentation pour les essais de coupure de courant de charge principalement active 79

Tableau 5 – Paramètres de TTR pour les essais de coupure de courant de boucle fermée de lignes de transport 81

Tableau 6 – Séquences d'essai pour essais en monophasé des interrupteurs tripolaires dont la non-simultanéité entre pôles est inférieure ou égale à 0,25 période 82

Tableau 7 – Séquences d'essais pour les essais en monophasé des interrupteurs tripolaires dont la non-simultanéité entre pôles est supérieure à 0,25 période et pour les interrupteurs manœuvrés pôle après pôle..... 83

Tableau 8 – Paramètres TTR pour les essais de coupure de courant de transformateurs en parallèle	84
Tableau 9 – Séquences d'essais pour les essais en triphasé des interrupteurs tripolaires	87

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 104: Interrupteurs à courant alternatif pour tensions assignées égales ou supérieures à 52 kV

AVANT PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés «Publication(s) de la CEI»). Tout comité national de la CEI intéressé par le sujet traité peut prendre part à ces travaux préliminaires. Des organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, opérant en relation avec la CEI participent également à cette élaboration. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62271-104 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Cette norme annule et remplace la CEI 60265-2 (1988).

Les modifications techniques majeures par rapport à la CEI 60265-2 sont les suivantes :

- alignement avec les CEI 62271-1 et CEI 62271-100 ;
- les exigences pour l'établissement et la coupure de courants capacitifs sont alignées avec celles de la CEI 62271-100 : les classes C1 et C2 sont introduites.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
17A/857/FDIS	17A/865/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 62271-1 (2007), la CEI 62271-100, la CEI 62271-102 (2001) et la CEI 62271-110 (2005). Pour faciliter le repérage des exigences équivalentes, cette norme utilise un numérotage des articles et des paragraphes identique à celui de la CEI 62271-1. Les modifications de ces articles et de ces paragraphes sont indiquées sous la même numérotation, et les paragraphes additionnels sont numérotés à partir de 101.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 62271, présentée sous le titre général *Appareillage à haute tension*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

APPAREILLAGE À HAUTE TENSION –

Partie 104: Interrupteurs à courant alternatif pour tensions assignées égales ou supérieures à 52 kV

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62271 est applicable aux interrupteurs à courant alternatif triphasé de tension assignée égale ou supérieure à 52 kV, ayant des pouvoirs de coupure et de fermeture assignés, prévus pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur, et de fréquence assignée inférieure ou égale à 60 Hz.

Cette norme est également applicable aux dispositifs de manœuvre de ces interrupteurs et à leurs équipements auxiliaires.

NOTE 1 Les interrupteurs pour appareillage à isolation gazeuse sont couverts par la présente norme.

NOTE 2 Les interrupteurs ayant une fonction de sectionnement et appelés interrupteurs-sectionneurs sont aussi couverts par la CEI 62271-102.

NOTE 3 Les sectionneurs de terre ne sont pas couverts par la présente norme. Les sectionneurs de terre faisant partie intégrante d'un interrupteur sont couverts par la CEI 62271-102.

L'objet principal de cette norme est d'établir des exigences pour les interrupteurs utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'énergie. Les interrupteurs d'usage général prévus pour cette application sont conçus pour satisfaire aux conditions de service suivantes:

- supporter en permanence leur courant assigné en service continu;
- supporter les courants de court-circuit pendant une durée spécifiée;
- établir et couper les courants de charge principalement active;
- établir et couper les courants de transformateurs à vide;
- établir et couper les courants de charge de câbles, de lignes aériennes ou de barres omnibus à vide;
- établir et couper les courants de boucles fermées;
- établir les courants de court-circuit.

Un autre objet de cette norme est d'établir des exigences pour les interrupteurs d'usage limité et les interrupteurs d'usage spécial utilisés dans des réseaux de transport et de distribution.

Les interrupteurs d'usage limité doivent satisfaire à une ou plusieurs des conditions de service précédentes.

Les interrupteurs d'usage spécial peuvent satisfaire à une ou plusieurs de ces mêmes conditions de service et doivent, en outre, convenir pour une ou plusieurs des applications suivantes:

- manœuvre de batteries uniques de condensateurs;
- manœuvre de batteries de condensateurs à gradins;
- manœuvre de bobines d'inductance, y compris les bobines alimentées par le secondaire ou le tertiaire d'un transformateur intermédiaire;
- applications nécessitant un nombre accru de manœuvres;

- manœuvres en présence de défaut à la terre dans les réseaux à neutre isolé ou compensés par bobine d'extinction.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050(441):1984, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

CEI 60059, *Caractéristiques des courants normaux de la CEI*

CEI 60071 (toutes les parties), *Coordination de l'isolement*

CEI 60071-1: *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

CEI 60270, *Techniques des essais à haute tension – Mesures des décharges partielles*

IEC 62271-1:2007, *Appareillage à haute tension – Partie 1: Spécifications communes*

CEI 62271-100: *Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif*

CEI 62271-101, *Appareillage à haute tension – Partie 101: Essais synthétiques*

CEI 62271-102:2001, *Appareillage à haute tension – Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif*

CEI 62271-110:2005, *Appareillage à haute tension – Partie 110: Manœuvre de charges inductives*