



Serviscentraler – Tilläggsfordringar till SS-EN 60439-1

*Supply and distribution boards for buildings –
Supplementary requirements to SS-EN 60439-1*

Innehåll

Orientering

- 1 Allmänt
- 2 Definitioner
- 3 Indelning av utrustningar
- 5 Uppgifter om kopplingsutrustning
- 7 Utförande och uppbyggnad
- 8 Provning och kontroll

Orientering

Avsnitten i denna standard ändrar eller ersätter motsvarande avsnitt i SS-EN 60439-1, Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning – Del 1: Fordringar på typkontrollerade och delvis typkontrollerade utrustningar. Denna utgåva är föranledd av ny utgåva av SS-EN 60439-1.

I de fall denna standard ej innehåller avsnitt som motsvarar avsnitt i SS-EN 60439-1 gäller texten i SS-EN 60439-1 utan ändringar.

Eftersom denna standard skall läsas tillsammans med SS-EN 60439-1 har avsnitten och underavsnitten numrerats i överensstämmelse med SS-EN 60439-1. Helt nya underavsnitt har fått nummer i en 200-serie.

1 Allmänt

1.1 Omfattning

Denna standard gäller typkontrollerade (TTA) serviscentraler för 63 A - 1500 A för anslutning till koncessionspliktiga distributionsnät med 400 V systemspänning och högst 6 serviskablar enligt SS 437 01 40. Standarden gäller ej serviscentraler i småhus och liknande med högst två kundanläggningar och högst 63 A servissäkring.