



IEC 61000-4-15

Edition 2.0 2010-08

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

BASIC EMC PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional
and design specifications**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Partie 4-15: Techniques d'essai et de mesure – Flickermètre – Spécifications
fonctionnelles et de conception**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX



ICS 33.100.20

ISBN 978-2-88912-076-5

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope and object.....	7
2 Normative references.....	7
3 Parameters and symbols.....	8
3.1 Directly measured parameters and characteristics	8
3.1.1 General	8
3.1.2 Half period rms value of the voltage	8
3.1.3 Half period rms value characteristics.....	8
3.1.4 Relative half period rms value characteristics.....	8
3.1.5 Steady state voltage and voltage change characteristics	8
3.1.6 Steady state voltage change	9
3.1.7 Maximum voltage change during a voltage change characteristic	9
3.1.8 Maximum steady state voltage change during an observation period	9
3.1.9 Maximum absolute voltage change during an observation period	10
3.1.10 Voltage deviation	10
3.1.11 Centre voltage	10
3.2 Symbols	10
4 Description of the instrument	11
4.1 General	11
4.2 Block 1 – Input voltage adaptor.....	11
4.3 Block 2 – Squaring multiplier.....	11
4.4 Block 3 – Weighting filters	12
4.5 Block 4 – Squaring and smoothing	12
4.6 Block 5 – On-line statistical analysis	12
4.7 Outputs	13
4.7.1 General	13
4.7.2 P_{lin} output.....	13
4.7.3 P_{inst} output	13
4.7.4 P_{st} output	13
4.7.5 P_{lt} output	13
4.7.6 <i>d</i> -meter outputs	13
5 Specification.....	13
5.1 Response and accuracy.....	13
5.2 Input voltage ranges	18
5.3 Voltage adaptor	18
5.4 Weighting filters.....	18
5.5 Weighting filter response in block 3.....	18
5.6 Squaring multiplier and sliding mean filter	19
5.7 General statistical analysis procedure	19
5.7.1 General	19
5.7.2 Short-term flicker evaluation	19
5.7.3 Long-term flicker evaluation	20
6 Flickermeter tests	20
6.1 General	20
6.2 Sinusoidal/rectangular voltage changes	21

6.3	Rectangular voltage changes and performance testing	21
6.4	Combined frequency and voltage changes – Class F1 flickermeters	22
6.5	Distorted voltage with multiple zero crossings – Class F1 flickermeters	23
6.6	Bandwidth test using harmonic and inter-harmonic side band modulation	23
6.7	Phase jumps – Class F1 flickermeters	24
6.8	Rectangular voltage changes with 20 % duty cycle	24
6.9	d parameter test, d_c , d_{max} , and $d(t) > 3,3\%$	25
7	Environmental and other requirements	27
7.1	General	27
7.2	Insulation, climatic, electromagnetic compatibility, and other tests	27
Annex A (normative)	Techniques to improve accuracy of flicker evaluation	30
Annex B (informative)	Meaning of $\Delta U/U$ and number of voltage changes, d_c , $d(t)$, d_{max} examples	32
Annex C (informative)	Sample protocols for type testing	36
Bibliography	40
Figure 1	– Illustration of 28 Hz modulated test voltage with 20 % duty cycle	25
Figure 2	– Functional diagram of IEC flickermeter	28
Figure 3	– Basic illustration of the time-at-level method for $P_{st} = 2,000$	29
Figure B.1	– Rectangular voltage change $\Delta U/U = 40\%$, 8,8 Hz, 17,6 changes/second.....	33
Figure B.2	– Illustration of “ d ” parameter definitions.....	35
Table 1a	– Normalized flickermeter response 120 V / 50 Hz and 120 V / 60 Hz for sinusoidal voltage fluctuations	14
Table 1b	– Normalized flickermeter response 230 V / 50 Hz and 230 V / 60 Hz for sinusoidal voltage fluctuations	15
Table 2a	– Normalized flickermeter response 120 V / 50 Hz and 120 V / 60 Hz for rectangular voltage fluctuations	16
Table 2b	– Normalized flickermeter response 230 V / 50 Hz and 230 V / 60 Hz for rectangular voltage fluctuations	17
Table 3	– Indicative values for the parameters of lamps.....	19
Table 4	– Test specifications for flickermeter.....	21
Table 5	– Test specification for flickermeter classifier	22
Table 6	– Test specification for combined frequency and voltage changes – Class F1 flickermeters	23
Table 7	– Test specification for distorted voltage with multiple zero crossings – Class F1 flickermeters	23
Table 8	– 8,8 Hz modulation depth for distorted voltage test – Class F 1 flickermeters	23
Table 9	– Test specification for Harmonics with side band – Class F1 flickermeters	24
Table 10	– Test specification for phase jumps – Class F1 flickermeters	24
Table 11	– Test specification for rectangular voltage changes with duty ratio	24
Table 12	– Test specification for d_c , d_{max} , $t_{(d(t))} > 3,3\%$	25
Table 13	– Test specification for d_c , d_{max} , $t_{(d(t))} > 3,3\%$	26
Table B.1	– Correction factor for other voltage/frequency combinations	33

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-15 has been prepared by subcommittee 77A: Low frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

IEC 61000-4-15 is based on work by the “Disturbances” Working Group of the International Union for Electroheat (UIE), on work of the IEEE, and on work within IEC itself.

It forms part 4-15 of the IEC 61000 series. It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997 and its Amendment 1 (2003) and constitutes a technical revision. This new edition, in particular, adds or clarifies the definition of several directly measured parameters, so that diverging interpretations are avoided.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
77A/722/FDIS	77A/730/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61000 series, under the general title *Electromagnetic compatibility (EMC)* can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

IEC 61000-4 is a part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

- Part 1: General
 - General consideration (introduction, fundamental principles)
 - Definitions, terminology
- Part 2: Environment
 - Description of the environment
 - Classification of the environment
 - Compatibility levels
- Part 3: Limits
 - Emission limits
 - Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees)
- Part 4: Testing and measurement techniques
 - Measurement techniques
 - Testing techniques
- Part 5: Installation and mitigation guidelines
 - Installation guidelines
 - Mitigation methods and devices
- Part 6: Generic standards
- Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards, as technical specifications or technical reports, some of which have already been published as sections. Others are and will be published with the part number followed by a dash and completed by a second number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

Part 4-15: Testing and measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications

1 Scope and object

This part of IEC 61000 gives a functional and design specification for flicker measuring apparatus intended to indicate the correct flicker perception level for all practical voltage fluctuation waveforms. Information is presented to enable such an instrument to be constructed. A method is given for the evaluation of flicker severity on the basis of the output of flickermeters complying with this standard.

The flickermeter specifications in this part of IEC 61000 relate only to measurements of 120 V and 230 V, 50 Hz and 60 Hz inputs. Characteristics of some incandescent lamps for other voltages are sufficiently similar to the values in Table 1 and Table 2, that the use of a correction factor can be applied for those other voltages. Some of these correction factors are provided in the Annex B. Detailed specifications for voltages and frequencies other than those given above, remain under consideration.

The object of this part of IEC 61000 is to provide basic information for the design and the instrumentation of an analogue or digital flicker measuring apparatus. It does not give tolerance limit values of flicker severity.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068 (all parts), *Environmental testing*

IEC 61000-3-3, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection*

IEC 61000-3-11, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection*

IEC 61010-1, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements*

IEC 61326-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	45
INTRODUCTION	47
1 Domaine d'application et objet	48
2 Références normatives	48
3 Paramètres et symboles	49
3.1 Paramètres mesurés directement et caractéristiques	49
3.1.1 Généralités	49
3.1.2 Valeur efficace de demi-période de la tension	49
3.1.3 Caractéristiques de la valeur efficace de demi-période	49
3.1.4 Caractéristiques de la valeur efficace de demi-période relatives	49
3.1.5 Tension en régime permanent et caractéristiques de variation de tension	49
3.1.6 Variation de tension en régime permanent	50
3.1.7 Variation maximum de tension pendant une caractéristique de variation de tension	50
3.1.8 Variation maximum de tension en régime permanent pendant une période d'observation	50
3.1.9 Variation maximum de tension absolue pendant une période d'observation	51
3.1.10 $d(t)$ Ecart de tension	51
3.1.11 U_c Tension centrale	51
3.2 Symboles	51
4 Description de l'instrument	52
4.1 Généralités	52
4.2 Module 1 – Adaptateur de tension d'entrée	52
4.3 Module 2 – Multiplicateur d'élévation au carré	52
4.4 Module 3 – Filtres de pondération	53
4.5 Module 4 – Elévation au carré et lissage	53
4.6 Module 5 – Analyse statistique en temps réel	53
4.7 Sorties	54
4.7.1 Généralités	54
4.7.2 Sortie P_{lin}	54
4.7.3 Sortie P_{inst}	54
4.7.4 Sortie P_{st}	54
4.7.5 Sortie P_{lt}	54
4.7.6 Sorties du d-mètre	54
5 Spécifications	55
5.1 Réponse et précision	55
5.2 Plages de tension d'entrée	59
5.3 Adaptateur de tension	60
5.4 Filtres de pondération	60
5.5 Réponse du filtre de pondération dans le module 3	60
5.6 Elévateur au carré et filtre passe-bas de lissage	61
5.7 Procédure générale d'analyse statistique	61
5.7.1 Généralités	61
5.7.2 Evaluation du flicker à court terme	61
5.7.3 Evaluation du flicker à long terme	62

6	Essais du flickermètre.....	62
6.1	Généralités.....	62
6.2	Variations de tension sinusoïdales/rectangulaires	63
6.3	Variations de tension rectangulaires et essais de performances	64
6.4	Combinaison de variations de fréquence et de tension – Flickermètres de la classe F1.....	65
6.5	Tension déformée avec de multiples passages par zéro – Flickermètres de classe F1.....	65
6.6	Essai de bande passante utilisant une modulation de bande latérale d'harmonique et inter-harmonique.....	65
6.7	Sauts de phase – Flickermètres de classe F1	66
6.8	Variations de tension rectangulaires avec un rapport cyclique de 20 %.....	66
6.9	Essai de paramètres d , d_c , d_{max} et $d(t) > 3,3\%$	67
7	Exigences environnementales et autres	69
7.1	Généralités.....	69
7.2	Essais d'isolement, climatiques, de compatibilité électromagnétique et autres essais.....	70
	Annexe A (normative) Techniques d'amélioration de la précision de l'évaluation du flicker.....	73
	Annexe B (informative) Signification de $\Delta U/U$ et nombre de variations de tension, exemples de d_c , $d(t)$, d_{max}	75
	Annexe C (informative) Exemples de protocoles pour des essais de type.....	79
	Bibliographie	83
	Figure 1 – Illustration de la tension d'essai modulée à 28 Hz avec un rapport cyclique de 20 %	67
	Figure 2 – Schéma fonctionnel du flickermètre de la CEI	71
	Figure 3 – Représentation schématique de la méthode «permanence à un niveau donné» pour $P_{st} = 2,000$	72
	Figure B.1 – Variation de tension rectangulaire $\Delta U/U = 40\%$, 8,8 Hz, 17,6 variations/seconde	76
	Figure B.2 – Illustration des définitions des paramètres « d ».....	78
	Tableau 1a – Réponse normalisée d'un flickermètre à 120 V / 50 Hz et 120 V / 60 Hz pour des fluctuations de tension sinusoïdales	56
	Tableau 1b – Réponse normalisée d'un flickermètre à 230 V / 50 Hz et 230 V / 60 Hz pour des fluctuations de tension sinusoïdales	57
	Tableau 2a – Réponse normalisée d'un flickermètre à 120 V / 50 Hz et 120 V / 60 Hz pour des fluctuations de tension rectangulaires	58
	Tableau 2b – Réponse normalisée d'un flickermètre à 230 V / 50 Hz et 230 V / 60 Hz pour des fluctuations de tension rectangulaires	59
	Tableau 3 – Valeurs indicatives pour les paramètres de lampes	61
	Tableau 4 – Spécifications d'essais pour un flickermètre	63
	Tableau 5 – Spécifications d'essais pour la classification du flickermètre.....	64
	Tableau 6 – Spécifications d'essais pour une combinaison de variations de fréquence et de tension – Flickermètres de classe F1.....	65
	Tableau 7 – Spécifications d'essais pour une tension déformée avec de multiples passages par zéro – Flickermètres de classe F1	65

Tableau 8 – Taux de modulation à 8,8 Hz pour l’essai de tension déformée – Flickermètres de classe F1	65
Tableau 9 – Spécifications d’essais pour les harmoniques avec une bande latérale – Flickermètres de classe F1	66
Tableau 10 – Spécifications d’essais pour les sauts de phase – Flickermètres de classe F1	66
Tableau 11 – Spécifications d’essais pour les variations de tension rectangulaires avec un rapport cyclique	67
Tableau 12 – Spécifications d’essais pour $d_c, d_{max}, t_{(d(t))} > 3,3 \%$	68
Tableau 13 – Spécifications d’essais pour $d_c, d_{max}, t_{(d(t))} > 3,3 \%$	69
Tableau B.1 – Facteur de correction pour les autres combinaisons de tension/fréquence	76

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –**Partie 4-15: Techniques d'essai et de mesure –
Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-15 a été établie par le sous-comité 77A: Phénomènes basse fréquence, du Comité d'études 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique.

La CEI 61000-4-15 s'appuie sur les travaux du Groupe de Travail «Perturbations» de l'Union Internationale de l'Electrothermie (UIÉ), sur les travaux de l'IEEE et sur les travaux effectués au sein de la CEI.

Elle constitue la partie 4-15 de la série CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1997 et son amendement 1 (2003), et constitue une révision technique. Cette nouvelle édition, en

particulier, ajoute ou clarifie la définition de plusieurs paramètres mesurés directement, de telle façon que l'on évite des interprétations divergentes.

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
77A/722/FDIS	77A/730/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61000, sous le titre général *Compatibilité électromagnétique (CEM)*, peut être trouvée sur le site internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La CEI 61000-4 fait partie de la série des normes 61000 de la CEI, selon la répartition suivante:

- Partie 1: Généralités
 - Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
 - Définitions, terminologie
- Partie 2: Environnement
 - Description de l'environnement
 - Classification de l'environnement
 - Niveaux de compatibilité
- Partie 3: Limites
 - Limites d'émission
 - Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas des Comités de produit)
- Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
 - Techniques de mesure
 - Techniques d'essai
- Partie 5: Guides d'installation et d'atténuation
 - Guide d'installation
 - Méthodes et dispositifs d'atténuation
- Partie 6: Normes génériques
- Partie 9: Divers

Chaque partie est, à son tour, subdivisée en plusieurs parties, publiées soit sous forme de normes internationales soit sous forme de spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines ont déjà été publiées en tant que sections. D'autres parties sont publiées ou le seront avec le numéro de partie suivi d'un tiret et complétées par un second numéro identifiant la sous-partie (par exemple: CEI 61000-6-1).

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

Partie 4-15: Techniques d'essai et de mesure – Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 traite des spécifications fonctionnelles et de conception d'un appareil mesurant le flicker, destiné à indiquer le niveau correct de perception du flicker du flux lumineux (le flicker) pour toutes les formes d'ondes de fluctuation de la tension rencontrées dans la pratique. On y présente des informations permettant de construire un tel instrument. Une méthode d'évaluation de la sévérité du flicker est fournie à partir des résultats obtenus avec des flickermètres en conformité avec cette norme.

Les spécifications du flickermètre dans cette partie concernent uniquement les mesures des entrées de 120 V et 230 V, 50 Hz et 60 Hz. Les caractéristiques de certaines lampes à incandescence pour d'autres tensions sont suffisamment similaires aux valeurs des Tableaux 1 et 2 pour que l'utilisation d'un facteur de correction puisse être appliquée à ces autres tensions. Certains de ces facteurs de correction sont fournis à l'Annexe B. Des spécifications détaillées pour des tensions et des fréquences autres que celles données ci-dessus sont à l'étude.

L'objet de la présente partie de la CEI 61000 est de fournir les informations nécessaires à la conception et à la réalisation d'un flickermètre analogique ou numérique. Elle ne spécifie pas les valeurs limites tolérables du flicker.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068 (toutes les parties), *Essais d'environnement*

CEI 61000-3-3, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel*

CEI 61000-3-11, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-11: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension – Equipements ayant un courant appelé ≤ 75 A et soumis à un raccordement conditionnel*

CEI 61010-1, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1: Exigences générales*

CEI 61326-1, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 1: Exigences générales*