

Kraftkablar och installationskablar – Partmärkning och mantelmärkning

*Power cables and house wiring cables –
Marking of cores and sheath*

Innehåll

Allmänt	1
1 Omfattning	1
2 Referenser	2
3 Definitioner	2
4 Partmärkning	2
5 Mantelmärkning	3
6 Märkningens utförande	4

Allmänt

Utgåva 5 omfattar partmärkning av kablar med högst 5 ledare och ikraftsätter CENELECs harmoniseringsdokument HD 308 S2. Beträffande partmärkning av kablar med mer än 5 ledare och partmärkning med siffror gäller avsnitt 5.2 samt SS-EN 50334. SS-EN 50334 har ersatt HD 186.

HD 308 omfattar nu förutom partmärkning av anslutningskablar även märkning av installationskablar för fast förläggning och av kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV. Partmärkningen är lika för anslutningskablar, installationskablar för fast förläggning samt kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV. Märkning av styrkablar ingår inte i HD 308 utan framgår av avsnitt 5.2 samt SS-EN 50334.

Utgåva 4 av denna standard gäller parallellt med utgåva 5 under en övergångstid dock längst t o m 2006-03-30.

1 Omfattning

Standarden ger anvisningar för märkning som identifierar parterna i en kabel eller som anger kabelns typbeteckning eller andra för kabeln speciella data. Vidare anges fordringar på märkningens utförande.

Standarden omfattar inte märkning som anger kabeln ursprung. Beträffande ursprungsmärkning samt omfattningen av eventuell tilläggsmärkning se produktstandarden. Standarden omfattar inte heller partmärkning av värmekablar enligt SS 424 24 11.