



SIS — Standardiseringskommissionen i Sverige

Handläggande organ

SEK, SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN

SVENSKA ELEKTROTEKNISKA NORMER, SEN

SVENSK STANDARD SS 436 02 81

Fastställd

1989-01-25

Utgåva

2

Sida

1 (4)

Ingår i

SEK Översikt 717

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Luftledningskorsningar —

Högspänningsledning (metallskärmd hängkabel eller metallskärmd hängspiralkabel), 1 — 24 kV, över järnväg

Overhead line crossings —

High voltage overhead line (suspension cable with metal sheath),

1 — 24 kV, above railway

Orientering

Denna utgåva ersätter utgåva 1.

I utgåva 2 har dimensioneringsreglerna för överliggande ledning reviderats, vilket bl a innebär att stolptransformatorstation tillåts utgöra korsningsstolpe.

Omfattning

Denna standard anger krav på och riktlinjer för korsning mellan högspänningsledning med en konstruktionsspänning av 1 — 24 kV, bestående av metallmantlad eller metallskärmd hängkabel eller metallmantlad eller metallskärmd hängspiralkabel med bärlina och

- elektrifierad järnväg eller
- ej elektrifierad järnväg

Korsningsstolparna får utgöras av stolptransformatorstation med eller utan fränkskiljare eller av stolpe med enbart fränkskiljare.

Vid korsning utförd enligt denna standard ställs inte några krav på högspänningsledningen utanför korsningsspannet utöver de normala och de som anges i standarden.

UDK 621.315.14

Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Postadress: SIS, Box 3295, 103 66 Stockholm

Telefon: 08 - 23 04 00. Telefax: 08 - 11 70 35

Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av SEK.
Telefon: 08 - 750 78 20. Telefax: 08 - 751 84 70

Prisgrupp F

Tryckt i mars 1989