



ANM – Hänsyn bör tas till fordringarna i avsnitt 516.

543.1 Minimiarea

543.1.1

Minimiarean hos varje skyddsledare ska uppfylla villkoren för automatisk fränkoppling av matningen enligt fordringarna i avsnitt 411.3.2 och tåla de mekaniska och termiska påkänningarna som orsakas av den förväntade felströmmen under skyddsanordningens fränkopplingstid.